

कार्यालय, जिला अग्निशमन अधिकारी, पूर्णिया

पत्रांक/ऑडिट- PU2026A08715



+91 9473191921

दिनांक- 20/06/2026

co-hg-prn-bih@gov.in

सेवा में,

UDAY SHANKAR PRASAD SINGH / MOUNT CARMEL ENGLISH SCHOOL,
PRABHAT COLONY WARD NO-30 PS K HAT PURNEA / AT- PARORA PS-K NAGAR
WARD NO-10 PURNEA 854304, Purnia, 854301
Email id: udaysp94@gmail.com, Mob No.: 9431445954

विषय:- अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा दिनांक 04/06/2026 को अग्नि अंकेक्षण हेतु आवेदन समर्पित किया गया था। अनुमण्डल अग्निशमालय पदाधिकारी पूर्णिया द्वारा दिनांक 08/06/2026 को अग्नि अंकेक्षण कर बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22 (ख) में वर्णित प्रपत्र 'श' निर्गत किया गया। अग्नि अंकेक्षण के दौरान पायी गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण किया गया है।

इस प्रकार, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के तहत भवन/परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के उपाय क्रियाशील एवं पर्याप्त प्रतीत हो रहे हैं।

अतः आपको वार्षिक अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है। इसकी वैद्यता दिनांक 07/06/2027 को समाप्त हो जायेगी। संबंधित संस्थान प्रबंधक/मालिक उक्त तिथि से पूर्व अग्नि अंकेक्षण कराना सुनिश्चित करें।

ह/-

जिला अग्निशमन पदाधिकारी, पूर्णिया

प्रतिलिपि:-

01. निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।
02. अनुमण्डल अग्निशमालय पदाधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

MANAGER
Mount Carmel English School
Parora, Purnea

PRINCIPAL
Mount Carmel English School
Parora, Purnea

Digitally signed by TRILOK NATH
JHA
Date: 2026.06.20 13:55:13 +05:30

जिला अग्निशमन पदाधिकारी, पूर्णिया

कार्यालय:-अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी, पूर्णियाँ।

दिनांक:- 08/06/26 ।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **MOUNT CARMEL ENGLISH SCHOOL AT PARORA P.S.K.NAGAR PURNEA** में अवस्थित है, जिसका ऑनलाईन आवेदन पत्र संख्या-**PU2026A08715** के आधार पर इनके संस्थान का अग्नि-अंकेक्षण दिनांक-08.06.2026 को किया गया , जिसमें देखा गया कि इनके संस्थान में निम्न पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं जो इस प्रकार है:-

क्र० सं०	अग्निशमन यंत्रों का प्रकार	वजन	संख्या	रिफ्लिंग की तिथि	
01.	ABC Fire Extinguishers	04kg	10 pic	24-05-2026	23-05-2027
02.	Co2 Fire Extinguishers	4.5 kg	02 pic	24-05-2026	-
03.	Mechanical Foam type Fire Extinguishers	09 ltr	01 pic	24-05-2026	-

उपरोक्त सभी अग्निशमन यंत्र चालू एवं क्रियाशील अवस्था में हैं, जो सत्य है।

03/07/26
MANAGER
Mount Carmel English School
Parora, Purnea

03/07/26
PRINCIPAL
Mount Carmel English School
Parora, Purnea

विश्वासभाजन
08/06/26
अग्निशामालय पदाधिकारी
पूर्णियाँ