

कार्यालय:-अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी, पूर्णियाँ।

दिनांक:-.....08/06/26.....।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **MOUNT CARMEL ENGLISH SCHOOL AT PARORA P.S K.NAGAR PURNEA** में अवस्थित है, जिसका ऑनलाईन आवेदन पत्र संख्या-**PU2026A08715** के आधार पर इनके संस्थान का अग्नि-अंकेक्षण दिनांक-08.06.2026 को किया गया , जिसमें देखा गया कि इनके संस्थान में निम्न पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं जो इस प्रकार है:-

क्र० सं०	अग्निशमन यंत्रों का प्रकार	वजन	संख्या	रिफिलिंग की तिथि	
01.	ABC Fire Extinguishers	04kg	10 pic	24-05-2026	23-05-2027
02.	Co2 Fire Extinguishers	4.5 kg	02 pic	24-05-2026	-
03.	Mechanical Foam type Fire Extinguishers	09 ltr	01 pic	24-05-2026	-

उपरोक्त सभी अग्निशमन यंत्र चालू एवं क्रियाशील अवस्था में है, जो सत्य है।

विश्वासभाजन


08/06/26
अग्निशामालय पदाधिकारी
पूर्णियाँ

कार्यालय, जिला अग्निशमन अधिकारी, पूर्णिया

पत्रांक/ऑडिट- PU2026A08715

दिनांक- 20/06/2026



+91 9473191921

co-hg-prn-bih@gov.in

सेवा में,

UDAY SHANKAR PRASAD SINGH / MOUNT CARMEL ENGLISH SCHOOL,
PRABHAT COLONY WARD NO-30 PS K HAT PURNEA / AT- PARORA PS-K NAGAR
WARD NO-10 PURNEA 854304, Purnia, 854301
Email id: udayps94@gmail.com, Mob No.: 9431445954

विषय:- अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा दिनांक 04/06/2026 को अग्नि अंकेक्षण हेतु आवेदन समर्पित किया गया था। अनुमण्डल अग्निशमालय पदाधिकारी पूर्णिया द्वारा दिनांक 08/06/2026 को अग्नि अंकेक्षण कर बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22 (ख) में वर्णित प्रपत्र 'श' निर्गत किया गया। अग्नि अंकेक्षण के दौरान पायी गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण किया गया है।

इस प्रकार, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के तहत भवन/परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के उपाय क्रियाशील एवं पर्याप्त प्रतीत हो रहे हैं।

अतः आपको वार्षिक अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है। इसकी वैधता दिनांक 07/06/2027 को समाप्त हो जायेगी। संबंधित संस्थान प्रबंधक/मालिक उक्त तिथि से पूर्व अग्नि अंकेक्षण कराना सुनिश्चित करें।

ह०/-

जिला अग्निशमन पदाधिकारी, पूर्णिया

प्रतिलिपि:-

01. निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।
02. अनुमण्डल अग्निशमालय पदाधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

Digitally signed by TRILOK NATH
JHA
Date: 2026.06.20 13:55:13 +05:30

जिला अग्निशमन पदाधिकारी, पूर्णिया

